

पान १

१६

पान-१-०७

०२

दिनांक: ३१/०१/२०२५



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बुलन्दशहर
जल परीक्षण रिपोर्ट

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	नगर पंचायत का नाम	वस्ती का नाम	स्थल का नाम	भौतिक परीक्षण										
					घं० एच०	टी० सी० एस०	टर्बिडिटी एन०टी०यू	एस	कलॉरिड	हार्डनेस	डि.एस.डी.	डि.एस.डी.	कलॉरिड	डि.एस.डी.	डि.एस.डी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				अनमन्य सीमा	6.5-8.5	500-2000	0-5		250-1000	10-600	200-600	0.3-1.0	0-45	1-1.5	0.01-0.05
1	सिकन्दारा	सिकन्दारा	सिकन्दारा	कैप्टन रजोदल स्कूल गीरा कालोनी सिकन्दारा	7.30	201	2.838	रंगहीन	110	224	360	0.1	10.0	0.0	0.0

Lab Incharge



(सह कुमार)
जुनियर इंजीनियर
उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
बुलन्दशहर

(अधिकांश)
सहायक अभियन्ता
उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
बुलन्दशहर